

Einsatz-Rapport

1.	Tag/Datum	Samstag, 11.06.2005
2.	Einsatzort/Adresse	Wyss Kieswerk, Werkstrasse 101, 454 Flumenthal
3.	Ereignis	BMA
4.	Schadenfall-Nr.	(bei Schadendiensteinsätzen) 178/
5.	Eigentümer/Eigentümerin	Wyss Kieswerk AG
6.	Witterung/Umstände	Trocken, warm, sonnig

7.	Wer hat Feu. angefordert	AZ Solothurn auf BMA
8.	Um welche Zeit	10.52 Uhr
9.	Wortlaut der Meldung	BMA ausgelöst im Kieswerk Wyss

10.	Alarmierung	Kdo Gruppe, Pikett Grp.
11.	Feuerwehr ausgerückt	10.54 Uhr
12.	Am Schadenplatz eingetroffen	10.56 Uhr
13.	Feuerwehr eingerückt	11.30 Uhr

Durchgeführte Aktionen	Kontrollgang (Fehlalarm)
	Retabliert
	(Durch Schweissarbeiten wurde die BMA ausgelöst)

14.	Anw. Feuerwehrleute	3 Of	4 Uof	1 Sdt	= total	8 Mann
15.	Fremde Feuerwehren	Nein				
16.	Atenschutz eingesetzt	Nein				
17.	Löschauflbau	Transportleitung	Ø75 mm ca	m .Anz. Rohre		
		andere Mittel				
18.	Gebäudeschaden	Nein				
19.	Bemerkungen	Keine				

Flumenthal ,den 11. Juni 2005

 Der Einsatzleiter
 Hptm Michel Stalder

Rapport innert 2 Tagen an:

 Feuerwehr-Inspektorat
 Gemeindepräsidium/Betriebsdirektion
 Feuerwehr Kdo

Vis. Kdt.....