

Einsatz-Rapport

1.	Tag / Datum	Samstag, 4. März 2006			
2.	Einsatzort / Adresse	Kreisschule Unterleberberg, Günsbergstr. 13, 4535 Hubersdorf			
3.	Ereignis	Wasseralarm			
4.	Schadenfall-Nummer	(Bei Schadendiensteinsätzen)		178/	
5.	EigentümerIn				
6.	Witterung / Umstände	Regnerisch, kühl			
7.	Wer hat Feuerwehr angefordert	Hauswartin Fr. Müller via AZ Solothurn			
8.	Um welche Zeit	05.58 Uhr			
9.	Wortlaut der Meldung	Wasseralarm in Kreisschule, noch keine Überschwemmung			
10.	Alarmierung	Kommandogruppe			
11.	Feuerwehr ausgerückt	06.01 Uhr			
12.	Am Schadenplatz eingetroffen	06.04 Uhr			
13.	Feuerwehr eingerückt	07.15 Uhr			
14.	Durchgeführte Aktionen	Wasserschacht kontrolliert Pumpe kontrolliert Retabliert			
15.	Anwesende Feuerwehrleute	3 Of	3 Uof	- Sdt =	Total 6 AdF
16.	Fremde Feuerwehren	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Feuerwehr	
17.	Atemschutz eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Anzahl Trupps	
18.	Löschaufbau	Transportleitung Ø 75mm ca.		-	m
		Anzahl Rohre		-	
		Andere Mittel		-	
19.	Gebäudeschäden	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja		
20.	Bemerkungen	Wasserstand hat sich dank Einsetzen der 2. Pumpe selbstständig auf normales Niveau reduziert.			

Flumenthal, den 4. März 2006

Der Einsatzleiter
Hptm Michel Stalder

Einsatz-Rapport innert 2 Tagen per E-Mail an:

- Feuerwehr-Inspektorat
- Gemeindepräsidium Flumenthal
- Gemeindepräsidium Hubersdorf
- Feuerwehrratspräsident
- Feuerwehrkommando
- Fourier



Vis. Kdt. _____